

**Resistencia al Impacto UNE 127021**

Servicio: SRV-029-2020  
Tipo de Probeta: PANEL SUMINISTRADO  
Referencia Probeta: 1

Fecha Ensayo: 24/05/2021  
Peso Esfera Impacto: 1000 gr.  
Edad Probeta: -

ALTURA DE CAIDA (cm)	SE MARCA	FISURA	ROMPE	ENERGIA CINÉTICA (J)
50	-	-	-	4,9
60	X	-	-	5,9
70	X	X	-	6,9
80	X	X	-	7,8
90	X	X	-	8,8
100	X	X	-	9,8
110	X	X	-	10,8
120	X	X	-	11,8
130	X	X	-	12,7
140	X	X	-	13,7
150	X	X	-	14,7
160	X	X	-	15,7
170	X	X	-	16,7
180	X	X	-	17,6
190	X	X	-	18,6
200	X	X	-	19,6
210	X	X	-	20,6
220	X	X	-	21,6
230	X	X	-	22,5
240	X	X	-	23,5
250	X	X	-	24,5
260	X	X	-	25,5
270	X	X	-	26,5
280	X	X	-	27,4
290	X	X	-	28,4
300	X	X	-	29,4